



**Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych**

ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE

ZAKŁAD TECHNOLOGII SZKŁA

30-702 Kraków, ul. Lipowa 3

tel.: (+48 12) 423 67 77 tel.: (+48 12) 25712 00 fax (+48 12) 423 58 36

www.icimb.pl e-mail: info2_krakow@icimb.pl

ŚWIADECTWO BADAŃ 1932/ICiMB/ST/13

Przedmiot badań: *Szyby bezpieczne budowlane 44.1
o budowie opisanej w Raporcie z Badania 040.W.13.AK,
wyprodukowane przez firmę „Ligeza” Sp. z o.o.
42-580 Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 139 A*

Zleceniodawca: *„Ligeza” Sp. z o.o.
42-580 Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 139 A*

Rodzaj badań: *Sprawdzenie odporności na uderzenie wahadłem wg
PN-EN 12600:2004 „Szkoło w budownictwie. Badanie wahadłem.
Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkła płaskiego”*

Orzeczenie lub wynik: *Szyby bezpieczne budowlane 44.1
wyprodukowane przez firmę „Ligeza” Sp. z o.o.
posiadają klasę 1/B/1 odporności na uderzenie wahadłem wg
PN-EN 12600: 2004*

Podstawa orzeczenia: *Raport z Badania Nr 040.W.13.AK
z dnia 20.03.2013 r.*

Odpowiedzialny za badanie:

*Z-ca KIEROWNIKA
Zakładu Technologii Szkła*

mgr inż. Anna Bakon-Wróbel

Kraków, dnia: 20.03.2013 r.

DYREKTOR ODDZIAŁU

Dr inż. Henryk Szelaąg

DYREKTOR

Świadectwo ważne do: 20.03.2015 r.