



Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych

ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
ZAKŁAD TECHNOLOGII SZKŁA

30-702 Kraków, ul. Lipowa 3

tel.: (+48 12) 423 67 77 tel.: (+48 12) 257 12 00 fax (+48 12) 423 58 36

www.icimb.pl

e-mail: info2_krakow@icimb.pl

ŚWIADECTWO BADAŃ 2208/ICiMB/ST/17

Przedmiot badań: *Szyby ochronne budowlane o grubości nominalnej 30,56 mm i budowie opisanej w Sprawozdaniu z Badań Nr 106.W.17.AK, wyprodukowane przez firmę LIGEZA Sp. z o.o. 42-580 Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 139 A*

Zleceniodawca: *LIGEZA Sp. z o.o. 42-580 Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 139 A*

Rodzaj badań: *Sprawdzenie klasy odporności szyb na ręczny atak wg PN-EN 356: 2000 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak*

Orzeczenie lub wynik: *Szyby ochronne budowlane o grubości nominalnej 30,56 mm wyprodukowane przez firmę LIGEZA Sp. z o.o. spełniają wymagania dla klasy P8B szyb ochronnych wg PN-EN 356: 2000*

Podstawa orzeczenia: *Sprawozdanie z Badań Nr 106.W.17.AK z dnia 28.08.2017 r.*

Odpowiedzialny za badanie:

[Signature]
mgr inż. Iwona Kozubek

Kraków, dnia: 28.08.2017 r.

Świadectwo ważne do: 28.08.2020 r.

DYREKTOR
ZASTĘPCA DYREKTORA
ODDZIAŁU

[Signature]
dr inż. Henryk Szelağ